



Zertifikat

Prüfgegenstand:
CapaTrend KF

Auftraggeber:
DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer: M-00400-001-009-Z01
Auftragsdatum: 07.05.2024
Berichtsdatum: 11.07.2024
Probennummer: 800029258

Prüfauftrag

Bewertung des Emissionsverhaltens von CapaTrend KF mit einer Beladung von 1,4 m²/m³ (Wände und Decken) auf Basis von DIN EN 16402

Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Konformitätsbewertung	Bemerkungen
*) DIN EN 16402: 2019-08	Die Bewertung der Emissionen ist auf Seite 2 des Zertifikates aufgelistet.	

*) Diese Prüfung ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.



i.A. Dipl.-Ing. (FH) Michael Braun
Laborleiter
Analytik

i.A. Jens Beilstein
Sachbearbeiter
Analytik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.



Übersicht

Produktname:	CapaTrend KF
Charge/Chiffre:	1444109383
Probennummer:	800029258
PSP3-Element:	M-00400-001-009
Beladung:	1,4 m ² /m ³
flächenspez. Durchflussrate q:	0,36 m ³ /m ² h
Auftragsmenge:	220 220 g/m ²
Anzahl Applikationen:	2
Konditionierungszeit	3 Tage

Evaluationsschema	Bewertung	"Richtlinie"
AgBB-Bewertungsschema	Erfüllt	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Juni 2021)
Französisches Bewertungsschema	A+	Verordnung Nr 2011-321 vom 2011-03-23 (DEVL1101903D, DEVL1104875A, DEVL1133129A)
Französische CMR-Stoff-Bewertung	Bestanden	Verordnung von April und Mai 2009 (DEVP0908633A und DEVP0910046A)
Italienisches Bewertungsschema	Erfüllt	Verordnung vom 11.10.2017 (GU n. 259 del 6-11-2017)
Belgisches Bewertungsschema	Erfüllt	Königliche Verordnung von Mai 2014 (C-2014/24239)
BREEAM*	Exemplary Level	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED*	Erfüllt	LEED v4.1 BETA
Air Comfort**	Erfüllt	Indoor Air Comfort 8.0 of June 2022
Air Comfort Gold**	Erfüllt	Indoor Air Comfort Gold 8.0 of June 2022

*zur abschließenden Beurteilung muss der In-Can-VOC-Gehalt bestimmt werden.

**wir weisen darauf hin, dass Air Comfort und Air Comfort Gold private Label sind. Die Angaben in der Tabelle sind lediglich eine Indikation zur Konformitätsbewertung gemäß der Regularien.

Die detaillierte Konformitätsbewertung mit den Einzelkriterien ist als separates Dokument angehängt.